

□ 凡例

凡 例	項 目
	行政用無線(子局)
	緊急車両出入口 (大型車両対応) 既設
	トイレ 既設
	車両出入口 既設
	歩行者出入口 既設
	自家発電設備
	SCU (ステージングケアユニット)
	防災無線等
	防災用水確保地
	管理事務所・体育館 (現地对策本部)
	緊急車両動線 (相互通行6.0m)
	緊急車両動線 (一方通行4.0m)
	井戸
	給水タンク・ポンプ
	災害時対応トイレ
	災害時対応トイレ (マンホール型)
	汚水ポンプ
	ヘリポート
	補助ヘリポート
	災害時利用案内板
	自家発電設備(防災公園整備)
	防災コンセント-1 (自家発系統)
	防災コンセント-2 (商用系統)

■ 災害時利用計画

凡 例	項 目
	①広域医療搬送拠点
	②TEC-FORCE拠点
	③消防活動拠点
	④警察進出・活動拠点
	⑤自衛隊活動拠点
	⑥広域避難地
	⑦その他部隊活動拠点
	夜間照明強化園路

■ 非常用電源設備整備

■ 防災備蓄倉庫整備(可搬式浄水器等の保管)

- ・現地对策本部となる建物内照明等の非常用電源設備を整備する。
- ・必要生活用水の補完のため、可搬式浄水器を配備する。
- ・可搬式浄水器等を保管する防災備蓄倉庫を整備する。

■ 非常用電源設備整備

- ・トイレ関連の非常用電源設備を整備する。

■ 非常用電源設備整備

- ・現地对策本部となる建物内照明等の非常用電源設備を整備する。

■ 給水設備用電源設備整備

- ・給水設備用の非常用電源設備を整備する。

■ 給水管の耐震化

- ・部隊活動(自衛隊以外を想定)に必要な施設及び避難地利用者用トイレに接続する給水管(上水・井水)を耐震化改修整備する。

■ 非常用電源設備落雷対策

- ・誘導雷による非常用電源設備の故障等を防ぐため、落雷対策設備整備を行う。

■ 非常用電源設備整備

- ・第4駐車場等の夜間照明灯の非常用電源設備を整備する。
- ・武道館の非常用電源設備を整備する。

■ 広域避難地整備

- ・夜間照明灯が整備されていないためソーラー照明を整備する。
- ・災害時利用案内板を整備する。

■ 広域避難地整備

- ・夜間照明灯の非常用電源設備を整備する。
- ・災害時利用案内板を整備する。

■ 非常用電源設備整備

- ・第1駐車場、第2駐車場等の夜間照明灯の非常用電源設備を整備する。

■ 非常用電源設備整備

- ・広域医療搬送拠点として、建物内施設の非常用電源設備を整備する。

■ 非常用電源設備整備

- ・井戸ポンプ(陸上競技場南)の非常用電源設備を整備する。

■ 非常用電源設備整備

- ・第3駐車場の夜間照明灯の非常用電源設備を整備する。



整備計画図(案)
【小瀬スポーツ公園】
S=1:2000(A1) S=1:4000(A3)