

(早川水系)

(笛吹川水系)

発電所名	野呂川発電所	藤木発電所	小屋敷第一発電所	小屋敷第二発電所	琴川第三発電所
所在地	南アルプス市芦安大字芦倉 字野呂川入西方1684	甲州市塩山大字藤木字沼平1252	甲州市塩山大字小屋敷字畑屋敷1767	甲州市塩山大字三日市場字中窪2530	山梨市牧丘町柚口字柚口山3009
発電形式	水路式	水路式	水路式	水路式	ダム水路式
連系電圧 (発電機電圧)	154kV (11kV)	6.6kV (6.6kV)	6.6kV (6.6kV)	6.6kV (6.6kV)	6.6kV (3.3kV)
責任分界点	・ 野呂川発電所構内屋外変 電所 154kV送電線引出口 に施設した企業局の断路 器	・ 藤木発電所構内引込柱の 施設した企業局のPAS	・ 小屋敷第一発電所構内引 込柱に施設した企業局の PAS	・ 小屋敷第二発電所構内引 込柱に施設した企業局の PAS	・ 琴川第三発電所構内引込 柱に施設した企業局のPAS
最大出力	20,300kW	1,900kW	1,300kW	900kW	1,100kW
特記事項	・ 発電所周辺の特定エリア への供給（ポイント供 給）を実施している ・ 仕様書 8 電力料金（5） 野呂川発電所の計量の取 り扱いのとおり	・ 改修工事を予定している ため令和 10 年 4 月から 同年 10 月末まで停止予 定 ・ 改修工事期間中の試験電 力の買取を含む			・ 県営琴川ダム運用に係る 制約あり