

仕 様 書

この仕様書は、山梨県（以下、「発注者」という。）が購入する防災コンテナの性能、諸元、構造等について定めるものである。

1 納入期限

令和7年11月14日（金）までとする。ただし、可能な限り早期の納入に努めること。

2 納入台数

6台

3 納入場所

山梨県が指定する下記に各1台納入すること。納入に際しては、事前に防災危機管理課担当職員と十分に連絡調整すること。

- ・山梨県庁（山梨県甲府市丸の内一丁目6番1号）
- ・北巨摩合同庁舎（山梨県韮崎市本町四丁目2-4）
- ・東山梨合同庁舎（山梨県甲州市塩山上塩後1239-1）
- ・南巨摩合同庁舎（山梨県南巨摩郡富士川町鰍沢771-2）
- ・南都留合同庁舎（山梨県都留市田原二丁目13-43）
- ・山梨県立防災安全センター（山梨県中央市今福991番地）

4 仕様

(1) コンテナ本体

- ・寸法：幅1423×長さ1907×高さ1307(mm)
- ・重量：350kg以内（内部の資機材を含め）
- ・構造：被災地等で使用することも想定されるため、耐久性に富む部材を使用すること。
- ・軽トラック（ダイハツ・スズキ）に確実に搭載・固定可能な寸法および構造とすること。
- ・専用ジャッキ等により、人力で積み降ろし可能であること
- ・給湯器は屋外で使用する必要があるため、コンテナへの載せ下ろしに負担が少ない仕様とすること

(2) 浄水機

- ・浄水能力：最大52L/時
- ・一般細菌、大腸菌
- ・ヒ素、ウイルス、農薬、放射性物質などを除去
- ・河川、池、井戸水、プール、貯水槽、用水路など、ほとんどの水を飲料水に浄水

- ・ 寸法：【浄水器本体】 W260×D360×H600
- ・ 重量：【浄水器本体】 10.5kg
- ・ 動力：手動
- ・ 圧力タンク容量：12L

(3) シャワー設備

- ・ 件名：自律分型水循環システム 屋外シャワーキット一式
- ・ 参考品名：WOTABOX+ フィルターセット
- ・ 対応水源：水道水およびそれに準ずる淡水
- ・ 供給水量：4L/分
- ・ 浄化速度：最大 4L/分
- ・ 浄化水質：AI および IoT センサーを利用「公衆浴場における水質基準等に関する指針」に準拠（平成 12 年 12 月 15 日付生衛発 1811 号厚生省生活衛生局長通知）
- ・ シャワー提供回数：100L で最大 100 回
- ・ 連続運転：可能
- ・ メンテナンス：自律制御システムを有し、水質・循環システムを常に監視・制御すること、また異常があった場合には、通知または自動停止を行い、安全を確保する機能を有すること
- ・ 設営時間：2 名程度で 30 分以内に行えること
- ・ 屋外・雨天時：使用可能
- ・ 温水提供：可能 水温 37-50℃ ※給湯器は屋外で使用すること
- ・ 寸法、重量等の物品詳細：

【自律分型水循環システム】 W820×D420×H933、82kg

【屋外シャワーキット一式】

給湯器	W680×D440×H980、57kg、給湯出力 46.5km、40,000kcal/h
脱衣テント	W2000×D2000×H2400、20kg、LED 証明
シャワーテント	W1100×D1100×H2100、24kg、LED 証明
シャワーパン	W950×D440×H980、スノコ、傾斜マット
貯水タンク、中間タンク	容量各 150L
排水タンク	容量 20L
自律分型水循環システムを使用するにあたり必要なチューブ	
屋外シャワーキット収納袋	

- ・ 総重量：185kg 以内
- ・ 消費電力：100V-50/60Hz（国内使用）500VA
- ・ 使用環境：外気温 5～40℃（凍結なきこと）・直射日光が当たらない（推奨）・平坦な場所

・保守・補償期間について

納入後、5年間は専門の技術者が対応・点検・交換を無償で行うこと。

(故意・重過失・消耗品以外)

納入後、5年間は、必要に応じて、ソフトウェアアップデートを無償で行うこと。

保守点検期間終了後の故障及び破損についても、有償にて誠実に対応すること。

(4) 納品について

・職員直営での展開が可能となるように納入時、水循環型シャワーの設置・撤去の講習を実施すること

・防災コンテナ及び浄水器については、納入後より1年間の製品保証を付けること。設計上の不具合による故障については無償対応とすること。

(5) 防災コンテナへの文字・イラスト入れ

・防災コンテナに文字・イラスト入れをすること。デザイン等については、発注者と事前協議を実施すること。(県名とロゴマーク等を想定)

・デザインの校正は、必要があれば3回まで対応できること。

5 取扱説明

納入時に操作方法や取付品に関する説明を実施すること。日程は契約期間内のうち発注者と協議の上で決定すること。

6 提出書類

- ① 製品仕様書
- ② 寸法図・配置図
- ③ 取扱説明書
- ④ 保証書
- ⑤ 納品書

7 その他の留意事項

- ・納品前に清掃及び点検を実施し、良好な状態で納入すること。
- ・輸送、設置、説明、試験などに係る費用はすべて受注者負担とすること。
- ・万一事故等が発生した場合は、速やかに発注者に報告し、必要な対応を行うこと。
- ・この仕様書に記載のない事項については、発注者と協議のうえ決定すること。