

(笛吹川水系)

(早川水系)

発電所名	袖ノ木発電所	藤木発電所	小屋敷第一発電所	小屋敷第二発電所	野呂川発電所
所在地	甲州市塩山大字藤木字五之割2043	甲州市塩山大字藤木字沼平1252	甲州市塩山大字小屋敷字畑屋敷1767	甲州市塩山大字三日市場字中窪2530	南アルプス市芦安大字芦倉字野呂川入西方1684
発電形式	水路式	水路式	水路式	水路式	水路式
連系電圧 (発電機電圧)	66kV (6.6kV)	6.6kV (6.6kV)	6.6kV (6.6kV)	6.6kV (6.6kV)	154kV (11kV)
責任分界点	・ 袖ノ木発電所構内屋外変電所 66kV送電線引出口に施設した企業局の断路器	・ 藤木発電所構内引込柱の施設した企業局のPAS	・ 小屋敷第一発電所構内引込柱に施設した企業局のPAS	・ 小屋敷第二発電所構内引込柱に施設した企業局のPAS	・ 野呂川発電所構内屋外変電所 154kV送電線引出口に施設した企業局の断路器
最大出力	18,100kW	1,900kW	1,300kW	900kW	20,300kW
スマートメーター化	実施済	実施済	令和5年12月完了予定	実施済	実施済
特記事項	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 広瀬発電所の発電放流水を利用しているため、広瀬発電所の運転に従属</li> <li>・ 発電使用水量に関し、1日の使用量はダムが決定し、時間使用量(運転パターン)については企業局が決定</li> <li>・ 市場価格が高い時間帯(朝・夕)に運転し、昼間は停止するピーク運転を実施</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 令和5年12月に配電線連系化を予定</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 令和6年5月31日まではFIT売電のため買取対象外</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 発電所周辺の特定エリアへの供給(ポイント供給)を実施している]</li> <li>・ 仕様書8電力料金(4)野呂川発電所の計量の取り扱いのとおり</li> </ul>