

指定管理者が管理する施設等の範囲

施設の名称 山梨県立産業展示交流館アイメッセ山梨

所在地 甲府市大津町 2 1 9 2 - 8

建物等施設設備

土 地

建物敷地	甲府市大津町 2 1 9 2 - 8	2 5 , 7 6 1 m ²
第 2 駐車場	甲府市大津町 9 6 4 他 2 4 筆	1 2 , 3 8 3 m ²
第 3 駐車場	甲府市大津町 1 0 8 8 - 3 の一部	8 , 6 4 2 m ²

建 物

主要建物		延床面積
・管理棟	鉄骨鉄筋コンクリート造 4 階建	3 , 0 5 1 m ²
・展示棟	鉄筋コンクリート造 1 階建 (一部 2 階)	6 , 8 9 5 m ²
その他の建物		
・屋外倉庫	鉄骨造	5 0 m ²
・屋外便所	R C 造	5 0 m ²
・自転車置場	鉄骨造	1 9 m ²
・ゴミ置場	鉄骨造	2 0 m ²
・自動販売機置場	R C 造	1 9 m ²
・四阿	R C 造	3 2 m ²

その他	別添参照	1 主要設備機器一覧
		2 公有財産一覧
		3 備品等一覧

1 主要設備機器一覧

設備機器分類	機器名		備考	設置場所
電気設備				
受変電設備	高圧交流ガス開閉器 断路器 真空遮断器 高圧気中負荷開閉器 変圧器 変圧器 変圧器 変圧器 進相コンデンサー 直列リアクトル 高圧ヒューズ(LBS用) 高圧ヒューズ(電磁接触器用) 受配電盤	1台 1台 4台 8台 1台 3台 1台 2台 1台 4台 4台 3台 1台 19面	方向性 7.2KV 300A 7.2KV 400A 7.2/3.6KV 600A 12.5KA 7.2/3.6KV 200A 三相 150KVA 6600 / 210V 単相 200KVA 6600 / 210V - 105V 単相 300KVA 6600 / 210V - 105V 三相 200KVA 6600 / 210V 三相 76KVA 6600 / 210V - 105V 6.6KV 50Kvar 6.6KV 3Kvar 113.6KV 40KA 7.2KV 40KA 室内キュービクル	2F受変電室
自家発電設備	原動機 発電機 発電機盤	1台 1台 1面	243ps 1500rpm 200KW 3 3w 577A 200KVA 室内自立型	2F発電機室
直流電源装置	シール型鉛蓄電池	1台	54セル	2F受変電室
電灯、動力設備	分電盤(動力) 分電盤(電灯)	4面 6面		館内
熱源機械室制御盤	空調リモート盤	3面		1F熱源機械室
構内電話設備	電子交換機 電話機	1台 70台	蓄積プログラム方式 局線26本	管理部事務室 館内
電気時計設備	電気時計	1台	750角4面太陽電池	屋外
テレビ共同受信設備	CATVブラスター 2分配器 4分配器 直列ユニット	5台 4台 5台 11台		管理部事務室
避雷設備	避雷設備	1面	アルミ導線他	屋上
監視制御設備				
中央監視制御装置	中央監視処理装置	1組	savic-net11 管理点数500点	管理部事務室
防災設備				
屋内消火栓設備	加圧送水設備 消火水槽	1台 1台	2200l/min 75KW 有効38m ³	地下受水槽室
自動火災報知設備	P型1級受信機	1台	回線数70	管理部事務室
非常放送設備	非常放送増幅器	1組	出力360W 20局	管理部事務室
誘導灯	避難口誘導灯 大型 中型 小型 通路誘導灯 中型 誘導灯信号装置	13台 27台 28台 14台 1式	蛍光ランプ40W 6V 2000mAh 蛍光ランプ20W 3.6V 2000mAh 蛍光ランプ10W 2.4V 2000mAh 蛍光ランプ10W 2.4V 2000mAh	館内
機械設備				
熱源機器	ガス焚吸収冷温水発生器 ガス焚吸収冷温水発生器 冷却塔(R-1系統) 冷却塔(R-2系統) 冷温水ヘッダー(往) 冷温水ヘッダー(還) 冷温水二次ヘッダー 膨張水槽 冷却水ポンプ 冷却水ポンプ 冷温水一次ポンプ 冷温水一次ポンプ 冷温水二次ポンプ	1台 2台 1台 2台 1台 1台 1台 1台 2台 1台 2台 1台 3台	60USRT 181,440Kcal/h 280USRT 846,720Kcal/h 60USRT型 開放式角形超騒音 280USRT型 開放式角形超騒音 350 350 350 有効1200l 片吸込渦巻ポンプ 4950l/m 片吸込渦巻ポンプ 1060l/m 2,810l/m 610l/m 2,080l/m	1F熱源機械室
空調関連機器	空気調和機 レタンファン ファンコイル ファンコイル ファンコイル 温水パネルヒーター 電気パネルヒーター パッケージ型空調機	17台 12台 4台 20台 17台 11台 12台 7台	組立式エアハンドリングユニット 片吸込シロッコファン 冷房2,500Kcal/h 暖房4,950Kcal/h 冷房3,600Kcal/h 暖房6,520Kcal/h 冷房4,830Kcal/h 暖房9,210Kcal/h 800Kcal/h 645Kcal/h 空冷ヒートポンプ式パッケージ	館内

設備機器分類	機器名	備考	設置場所	
	空調換気扇 給気ファン 給気ファン 排気ファン 排気ファン 排気ファン 排気ファン 排気ファン 排気ファン 誘引ファン 天井埋込換気扇 天井埋込換気扇 中間取付型換気扇	7台 10台 3台 12台 11台 11台 1台 2台 1台 6台 2台 2台 2台	天吊埋込型 片吸込シロッコファン ラインファン 片吸込シロッコファン ラインファン 消音ボックス付ラインファン 消音ボックス付片吸込シロッコファン ダクト用換気扇 有圧換気扇 天井型ラインファン 低騒音型 超低騒音型 浴室用ラインファン	
給排水衛生関連設備	受水槽 高架水槽 揚水ポンプ 湧水ポンプ 温水器 消火用補給水槽	1台 1台 2台 10台 4台 1台	FPR 有効容量43m3 FPR 有効容量9m3 片吸込渦巻型 雑排水用水中ポンプ 36,000Kcal/h 有効容量1t	1F受水槽室 屋上 1F受水槽室 地下ビット 厨房他 1F受水槽室
昇降設備	エレベーター	1基	日立P89-11-C060	管理棟
音響設備	入力パッチ架A 出力制御架 電力増幅架	1式 1式 1式	収納架、ワイヤレスマイク受信機、混合分配器、CDプレーヤー、カセットプレーヤー、ミキサー、モニターパネル、入出力パッチパネル、入出力端子部 収納架、ラインセレクト、コンプレッサ/リミッタ、グラフィックコライザ、VCA、パターン制御部、ジャックパネル、入出力端子部 収納架、電力増幅器、ジャックパネル、出力パッチパネル、PAモニターパネル、入出力端子部	展示ホール控室A
	入力パッチ架B	2式	収納架、CDプレーヤー、カセットプレーヤー、ミキサー、モニターパネル、入出力パッチパネル、パターン表示部、入出力端子部	展示ホール控室B,C
	パターンリモート部	1台		管理部事務室
	天井スピーカー ワイヤレスアンテナ コネクター盤 マイクコネクタープレート マイクロホン ワイヤレスマイクロホンA ワイヤレスマイクロホンB マイクロホンスタンドA マイクロホンスタンドB フェーダボックス	36台 12台 3面 3枚 6本 6本 6本 3本 3本 3台	2way 取付金具付 取付金具付 XLR-3 X8 XLR-3 X2 ダイナミック型 ハンド型 タイプン型 床上型 卓上型 接続コード付	館内
	機器収納架 (ミキサー) (ワイヤレスチューナー) (S-VHSビデオレコーダー) (カセットデッキ) (CDプレーヤー)	1式 1台 1台 1台 1台	HYFAX 19' 23U YAMAHA MV1000 松下 WX-4040 松下 AG-7150 TASCAM 122MK TASCAM CD-401MK	4階大、小会議室
	ワイヤレスマイク(ハンド型及びタイプン型) ワイヤレスアンテナ	8本 4本	WX-4200 WX-4300 松下 WX-4950	4階大、小会議室
	天井埋込スピーカー	18台	BOSE 111CL	4階大、小会議室
映像設備	ITVシステム (モニターテレビ10C/L) (カメラ駆動ユニット) (映像分配器) (シーケンシャルスイッチャ) (電源制御部) (ブランクパネル)	1式 6台 2台 6台 3台 1台 1台		管理部事務室
	ビデオプロジェクター	1式	松下 TH-B1010C	4階大会議室
	12面ハイビジョンシステム 表示部 (マルチプロジェクター) (メインスピーカー) (マルチビジョン架台、化粧縁)	1式 12台 2台 1式	P4130VJ GSP-S55	エントランスホール

