

平成31年 9月10日

山梨県知事 殿

報告者 住所 **山梨県〇市111-1**
 氏名 **山梨 太郎** 印
 電話 **000-000-0000**
 （法人にあっては、事務所の所在地、
 名称及び代表者の氏名）

広告物等安全点検報告書

山梨県屋外広告物条例第13条の2第3項の規定に基づき、屋外広告物の点検結果を次のとおり報告します。

1 屋外広告物の概要

- (1) 種類 **壁面・建植**
- (2) 設置場所 **山梨県〇市111-1**
- (3) 設置年月日 **平成29年 10月 1日**
- (4) 点検年月日 **平成31年 8月 1日**

2 点検結果

点検箇所	点検項目	異常の有無	異常の内容	行った補修等の概要
基礎部分及び上部構造	1 上部構造全体の傾斜等	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無		
	2 基礎のひび割れ、支柱と根巻きとの隙間、支柱の傾斜等	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無		
	3 鉄骨等の腐食及び塗装の老朽化	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無		
支持部	1 接合部（溶接部・プレート）の腐食、変形及び隙間	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	(建植)接合部のさび	さび止め塗装
	2 接合部（ボルト、ナット等に限る。）の緩み及び欠落	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無		
取付部	1 アンカーボルト及び取付部プレートの腐食及び変形	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無		
	2 溶接部の劣化、充填剤（コーキング）の劣化等	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無		
	3 柱、壁、スラブその他の取付部周辺の異常	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無		
広告板	1 表示面板等の汚染、変色及び剥離	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	(壁面)表紙面の変色	表示面の塗装

	2 表示面板等の腐食、破損及び変形並びにボルト、ナット等の欠落	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無		
	3 側板等の腐食、破損、ねじれ及び変形並びに欠損	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	(壁面)側板の変形	側板の取り替え
	4 広告板底部の腐食及び水抜き孔の詰まり	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無		
照明装置	1 照明装置の不点灯及び不発光並びに接続不良	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無		
	2 照明装置の取付部の腐食、破損及び変形並びに浸水	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無		
	3 周辺機器の劣化及び破損	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無		
附属部材等	1 附属部材(装飾、振れ止め棒、鳥除けその他附属品)の腐食及び破損	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無		
	2 避雷針等の腐食及び破損	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無		
	3 その他点検した事項 ()	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無		

注

- 1 点検項目ごとに異常の有無を選択し、異常を確認した場合は異常の内容を「異常の内容」欄に記入し、行った補修等の措置の内容を「行った補修等の概要」の欄に記入すること。
- 2 広告物等の種類により、該当する点検箇所又は点検項目がない場合は、「行った補修等の概要」の欄に斜線を引くこと。

3 点検後又は必要な補修等を行った後の写真



注 写真は広告物等の全体が収まるものとする。

上記の点検結果は、事実と相違ありません。

点検者 住所 **山梨県△市 111-1**
 氏名 **景観 次郎** 印
 電話 **000-000-0001**
 資格 **屋外広告士**

(資格の欄は、上端の高さが地上から4メートルを超える広告物等を設置している場合に記入すること。)